



Flamco

**EG Konformitätserklärung
nach Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997**

Hersteller	Flamco BV Industriestraat 6 P.O.Box 115 2800 AC Gouda the Netherlands	Benannte Stelle	Lloyd's Register Nederland Weena Zuid 170 3012 NC Rotterdam the Netherlands
-------------------	---	------------------------	--

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für die unten erwähnte Sicherheitsventile

Konformitätsbewertungsverfahren für Kategorie IV	B and D
Kennzeichnung Kennnummer auf Gehäuse	CE 0343
Maximum zulässige Betriebsangaben	siehe Knopf
Medium	Wasser und Wasser/Glykol max. 50%
Fluide Einteilung (Gruppe) nach Artikel 9	2
Kategorie Einteilung Par.2 Appendix II	Kategorie IV
Angewandte Norm	Rules for pressure vessels (Dutch)
Zertifikat Nr. Module D (Qualitätssicherung Produktion)	659936
Zertifikat Module B (EG-Baumusterprüfung)	PED/B/8037504
für Membran-Sicherheitsventile	
Flopress A, H, AM, AG ½ Flopress B	Einstelldruck 3,0 bar Einstelldruck 2,0 bis 10,0 bar

Der Hersteller erklärt hierbei dass das Sicherheitsventil den Anforderungen der Druckgeräte Richtlinie 97/23/EG entspricht.

Geschäftsführer M. Verdegaal

